

Zawór kulowy $\varnothing 50$ do wody pitnej z kurkiem spustowym
 Zawór zwrotny antyskażeniowy $\varnothing 50$ typu BA
 Filtr do wody pitnej $\varnothing 50$
 Zawór kulowy $\varnothing 50$ do wody pitnej
 Istniejący układ pomiaru - wodomierz
 Istniejący zawór odcinający
 Istniejący przyłącz zimnej wody $\varnothing 50$

projektowana studzienka ks do połączenia projektowanej ks z istniejącą. Studzienka PCV systemu Wavin Dn 415, H= ok. 1,5m z kinetą systemową 160x160x160 i zmknięciem szczelnym (H studni dostawać do głębokości przykanalika)

WODA ZIMNA:


- trasę instalacji wz skorygowano kolorem zielonym
- położenie zaworów odcinających kolor czerwony
- opis średnic przewodów i zaworów wz kolor czerwony
- przejścia rurociągów przez ściany wyposażyć w tuleje ochronne wystające po 5 cm z każdej strony ściany i uszczelnione materiałem trwaleplastycznym

UWAGA:
ZAWÓR GŁÓWNY WZ ORAZ WODOMIERZ SA WŁASNOŚCIĄ DOSTAWCY WODY. NIE WYMIENIAĆ

**Do obliczeń przyjęto rury Wavin BOR Plus systemu PP STABI PLUS PN22/28
 Gwarancja producenta 10 lat. Możliwy czas użytkowania wg producenta 50 lat**

KANALIZACJA SANITARNA

- trasę instalacji ks skorygowano kolorem brązowym
- położenie zaworów odcinających kolor czerwony
- opis średnic przewodów i innych elementów kolor czarny
- rurociągi prowadzić jako podwieszane do ścian i stropów (uchwyty mocowane do wsporników)
- przejścia rurociągów przez ściany wyposażyć w tuleje ochronne wystające po 5 cm z każdej strony ściany i uszczelnione materiałem trwaleplastycznym
- rurociągi kanalizacyjne typoszeregu "S" (SDR34) SN8 np. WAVIN



REW-1 - korekta trasy, średnic przewodów		Faza	
		Projekt Wykonawczy	
Temat rysunku		Tytuł rys.	
Wymiana elementów instalacji zimn. wody oraz ks na poziomie piwnic		RZUT PIWNIC	
Inwestor		Adres obiektu	
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ul. Kopernika 1, 36-200 Brzozów		Brzozów, ul. Bielawskiego 9 dz. Nr 3111/2 obr. Brzozów	
Projektant	Nr uprawnień	Podpis	Skala
			1:100
Wykonawca	Nr uprawnień	Podpis	Data
Sprawdził	Nr uprawnień	Podpis	1
mgr inż Roman KARNAŚ	BA/VIII/8386/96/89		
			sierpień 2020