



WODA ZIMNA:

- trasę instalacji wz skorygowano kolorem zielonym
- położenie zaworów odcinających kolor czerwony
- opis średnic przewodów i zaworów wz kolor czerwony
- przejścia rurociągów przez ściany wyposażać w tuleje ochronne wystające po 5 cm z każdej strony ściany i uszczelnienie materiałem trwałoplastycznym

UWAGA:
ZAWÓR GŁÓWNY WZ ORAZ WODOMIERZ SĄ WŁASNOŚCIĄ
DOSTAWCY WODY. NIE WYMIENIĄĆ
Do obliczeń przyjęto rury Wavin BOR Plus systemu PP STABI PLUS PN22/28
Gwarancja producenta 10 lat. Możliwy czas użytkowania wg producenta 50 lat

REW-1 - korekta trasy, średnic przewodów		Faza	
Projekt Wykonawczy		Projekt Wykonawczy	
Temat rysunku Wymiana elementów instalacji zimn. wody oraz ks na poziomie piwnic		Tytuł rys. RZUT PIWNIC	
Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie		Adres obiektu Brzozów, ul. Piastowa 28	
Projektant ul.Kopernika 1, 36-200 Brzozów		dz. Nr 3113/2 obr. Brzozów	
Nr uprawnień		Podpis	
Wykonawca		Podpis	
Nr uprawnień		Podpis	
Sprawdził mgr inż Roman KARNAŚ		Data styczeń 2020	
Nr uprawnień BA/VIII/83386/96/89		Skala 1:100	
Nr rps.		Nr rps. 1	