

Protokół nr 24/2020
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie
w dniu 15 września 2020

Obecni: Krzysztof Śnieżek - Prezes Zarządu
 Stanisław Kucharski - Członek Zarządu
 Tadeusz Sowa - Członek Zarządu

Podczas posiedzenia na podstawie bieżących przeglądów zasobów ustalono, że należy:

1. Wymienić elektromagnetyczny zawór gazowy w kotłowni na ul. Bielawskiego odpowiedzialny za odcięcie gazu w sytuacji, gdy dojdzie do awarii. Zawór ma ok. 30 lat, jest skorodowany i istnieje niebezpieczeństwo, że nie działa prawidłowo w sytuacji zagrożenia. Postanowiono zakupić zawór i znaleźć wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia gazowe. (Termin wykonania wrzesień /październik)
2. Zamontować dwie barierki ochronne przy schodach przy bloku Kopernika 3 i 7 od strony ulicy Podwale w dwóch miejscach, gdzie studzienki kanalizacyjne są zamontowane znacznie poniżej poziomu chodnika łączącego schody. Barierki wykonają i zamontują konserwatorzy Spółdzielni. (Termin wykonania: wrzesień)
3. Kontynuować remont daszków nad wiatrolapami w blokach Bielawskiego 7, 9, 17. (Termin wykonania: październik/listopad)

Ponadto:

Ustalono termin przeprowadzenia próby ciśnieniowej i uzupełnienia wody w instalacji co (wtorek 22 września). Uzgodniono treść zawiadomienia mieszkańców o konieczności zwrócenia szczególnej wagi na ewentualne wycieki i zawiadomienie Spółdzielni o takich przypadkach.